

关于临沂旭友石化有限公司临港区旭友加油站项目环境影响报告表的批复

临沂旭友石化有限公司：

你公司提报的《临沂旭友石化有限公司临港区旭友加油站项目环境影响报告表》收悉,经审查和研究,现批复如下：

一、项目情况

该项目属于新建项目，位于临沂临港经济开发区坪上镇竹园村东南1200米。项目总投资800万元，其中环保投资18万元，占总投资的2.25%。主要建构筑物为罩棚、站房及附属建筑。项目油罐总储量为90m³，均为地埋式储罐，其中汽油罐2个，公称容积均为30m³；柴油罐2个，公称容积为30m³，单枪单油品加油机2台（其中1台92#汽油、1台95#汽油），双枪单油品加油机2台（其中1台95#汽油、1台92#汽油），双枪双油品加油机2台（均为92#汽油/0#柴油）。在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施。

二、充分落实各项污染防治措施

(一) 落实大气污染防治措施。施工期严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》(山东省人民政府令第 248 号) 有关要求, 做好扬尘污染防治和管理工作。营运期项目储油罐大小呼吸、卸油工序、加油工序产生的烃类气体通过采用三次油气回收装置、地埋式工艺安放储罐、汽油罐和柴油罐的通气管分开设置以及要求加油站加强操作人员的业务培训和学习, 严格按照行业操作规程作业等措施, 使无组织挥发烃类有机污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中无组织排放限值的要求。

(二) 落实水环境保护措施。该项目生活污水经化粪池处理后外运堆肥, 不得外排。

(三) 落实噪声污染防治措施。通过选用低噪音设备, 根据噪声产生的位置和特点分别采取加设吸声罩、减振、隔音等措施, 并采取在加油站营业房背、侧面种植乔木, 在加油站出入口(临公路侧)种植低于 0.4m 的灌木或草皮等一系列措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。

(四) 做好固体废物的妥善处置。该项目清罐产生的油污杂质和含油废水均属于危险废物, 须委托具有石油化工施工资质的单位处理, 处置措施须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单要求。生活垃圾委托环

卫部门统一收集集中处理，处置措施须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。

三、严格落实环保“三同时”制度

项目建设必须确保环保投资，认真落实报告表中的各项污染治理措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各项污染物达标排放。该项目环保设施须向我局申请项目竣工环境保护验收，经验收合格，方可正式投入使用。

四、其他

若该项目的性质、规模、地点或防治污染的措施发生重大变动，应向我局重新报批环境影响评价文件；若项目在建设、运行过程中产生不符合我局批准的环境影响评价文件的情形的，应进行环境影响的后评价，采取改进措施并报我局备案。

2018年7月12日